

SERVIZIO BIENNALE DI ISPEZIONI TELEVISIVE DELLE RETI
FOGNARIE DELLA VIVA SERVIZI SPA

TERMINOLOGIA E SIMBOLOGIA

Allegato
A-A1-A2-C

VERS. 1.0 19/01/2022

VIVA Servizi S.p.A.

Sede legale: Via del Commercio, 29 – 60127
Ancona
Presidenza, Direzione ed Uffici:
Via del Commercio, 29 – 60127 Ancona
Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Web: www.vivaservizi.it
Mail: info@vivaservizi.it
P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

VIVA SERVIZI S.p.A

IL PROGETTISTA
RESPONSABILE U.O. GESTIONE RETI FOGNARIE
(Geom. Francesco Crivellini)

VIVA SERVIZI S.p.A

DIRETTORE TECNICO
(Ing. Andrea De Angelis)

TERMINOLOGIA E SIMBOLOGIA

OGGETTI CARATTERISTICI

La rete dell'acqua reflua è costituita dai seguenti oggetti:

collettori, fognature, allacci, camere d'ispezione, griglie verticali, depuratori, innesti, innesti tra reti, pozzetti d'innesto, pozzetti d'ispezione misura e prelievo, recapiti, sfiati, sfioratori o troppo pieni, stazioni di sollevamento, valvole, paratoie e vasche di prima pioggia, punti di unione di tubazioni con materiali diversi, punti di unione di tubazioni con diametri diversi, terminali di condotta.

GLOSSARIO


La terminologia delle reti dell'acqua reflua, deve essere la stessa usata dalla VIVA Servizi S.p.A.: ogni oggetto caratteristico della rete ha una nomenclatura ben precisa:

- **Tratte fognarie**

Le tratte fognarie sono disegnate con colori diversi a seconda del tipo di refluo che le percorre: il colore blu viene applicato alle acque nere e il rosso alle acque miste.

Su tutti gli archi deve essere indicato il verso di percorrenza del fluido con delle frecce posizionate sull'asse del tubo.

- **Caditoie**



Manufatto che raccoglie le acque meteoriche.

Le caditoie vanno riportate solo nei casi in cui fungano da accesso ad una cameretta sottostante o nei casi in cui le tratte fognarie che collegano le caditoie siano utilizzate anche per far defluire acque nere provenienti dalle abitazioni.

- **Camera di immissione**



Manufatto della fognatura pubblica utile per l'ispezione di questa ultima.


Se nella camera è presente un troppo pieno, deve essere indicato con la sigla "T.P." posta vicino all'oggetto.

- Griglia verticale



Griglia posta all'interno della condotta fognaria.

- Depuratore



Accanto al simbolo inserire il nome del depuratore.

- Innesto tra reti



Immissione di corpo idrico superficiale nella rete fognaria.

- Pozzetto d'ispezione misura e prelievo



Manufatto facente parte dell'allacciamento posto ai limiti della proprietà privata per il controllo quali-quantitativo dell'acqua usata e per il prelievo dei campioni.

- Recapito



Immissione della rete fognaria nel corpo idrico superficiale.

- Sfiato



Manufatto che convoglia all'esterno le esalazioni maleodoranti.

- Sfiatore o troppo pieno



Manufatto che recapita in un corpo idrico superficiale l'eccedenza di acqua convogliata normalmente dalla fognatura.

- Stazione di sollevamento



Se nella stazione di sollevamento è presente un troppo pieno, deve essere indicato con la sigla "T.P." posta vicino all'oggetto.

- Valvola




Sezionamento o paratoia di qualsiasi tipo che può intercettare una tratta fognaria.

- Vasca



Vasca di accumulo delle acque di prima pioggia.

- Terminale



Inizio di tratta fognaria in cui non è presente alcuno degli oggetti elencati sopra.

ALLEGATO A

**SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONI DI RETI FOGNARIE GESTITE DALLA
VIVASERVIZI S.p.A.**

VIDEO ISPEZIONI

Elenco dei tratti ispezionati:

Numero ispezione	Data ispezione	N.O.	Comune	Via o zona ispezione	Pozzetto d'ingresso	Lunghezza tratti videoispezionati		Rif.to volume	Rif.to CD
						Direzione liquame	Direzione contraria		
0001									
0002									
0003									
0004									
0005									
0006									
0007									
0008									
0009									
0010									
0011									
0012									
0013									
0014									
0015									
0016									
0017									
0018									
0019									
0020									
0021									

ALLEGATO A1

Allegato A1

**SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONI DI RETI FOGNARIE GESTITE DALLA
VIVASERVIZI S.p.A.****VIDEO ISPEZIONI****Elenco dei tratti ispezionati:**

Num. Ispezione	Data Ispezione	N.O.	Comune	Via o zona ispezionata	Lunghezza tratto ispezionato	Rif. Volume	Rif. CD

ALLEGATO A2

Allegato A 2

**SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONI DI RETI FOGNARIE GESTITE DALLA
VIVASERVIZI S.p.A.**

RAPPORTO DI VIDEO ISPEZIONE

ISP _____ 20 - 21

Rif. CD _____

Data Ispezione _____

Comune _____ Via / P.zza _____

Localizzazione Ispezione _____

Pozz. Iniziale (localizzazione) _____

(dimensioni, materiale e quote)

Pozz. Finale (localizzazione) _____

(dimensioni, materiale e quote)

Tipo condotta (utilizzo, materiale, dimensioni e quota) _____

NOTE:

tipo di fognatura (MISTA - NERA - BIANCA) _____

Direzione Ispezione _____

Foto	Video	Distanza	Riferimento in planimetria

Metri ispezionati _____

Firma _____

