

**Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze**

(ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – c.d. Testo Unico sulla Sicurezza -)

**Appalto/Servizio/Fornitura per: FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE COMPRESIVA DI SERVIZI DI MIGRAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI E CLOUD HOUSING (COLOCATION)”**

**Luogo o sede di lavoro:** Via del Commercio 29, 60127 - Ancona

**Ente Richiedente Interno:** Area Informatica

**Referente Interno dell'Appalto/Servizio/Fornitura:** Lara Franchini

**PREMESSE**

Il presente “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (**DUVRI**) è elaborato ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Esso costituisce parte integrante del contratto dell'Appalto/Servizio/Fornitura cui si riferisce ed indica i contenuti per la sicurezza dei lavoratori in merito alle attività interferenti, ai rischi da esse derivanti, ed alle misure di prevenzione da adottare.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, rimane a carico dell'appaltatore e di ciascuna impresa, l'obbligo di elaborare il proprio **Documento di Valutazione dei Rischi** (DVR) e di provvedere alla attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

visto il “Modello Individuazione Rischi Interferenti” (modello MH.LST), del 15/12/2021 a firma del Referente Interno: Lara Franchini,

**Si redige il presente DUVRI\* contenente la valutazione dei rischi interferenti indicati nel modello MH.LST, le misure prevenzionistiche conseguenti da adottare e le eventuali prescrizioni operative da parte del Committente:**

**1. rischi specifici esistenti nel luogo/sede di lavoro:****a) RISCHIO DI NATURA ELETTRICO (ELETTROLOCUZIONE):**

La possibile presenza di parti attive in tensione prive di isolamento o a minore isolamento, durante le attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di lavoro, può determinare la possibile esposizione a rischio del committente solo in casi accidentali, qualora questi ne venga a contatto o compia deliberatamente azioni in contrasto con le prescrizioni della ditta. L'eventuale interferenza si può determinare in casi accidentali, non prevedibili, o per deliberata volontà del lavoratore.

**FATTORE DI RISCHIO:**

- Elementi in tensione
- utenze elettriche
- cavi elettrici

**MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Le attività in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di attrezzature elettriche devono essere svolte in modo da evitare il contatto con conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione delle attrezzature utilizzate.
- Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente
- Non utilizzare attrezzature non previste e non autorizzate.
- Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio

- L'uso di cavi deteriorati è severamente vietato.
- Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente
- Non modificare e intervenire sugli impianti elettrici e non effettuare lavori in tensione se non previsto
- Non effettuare lavori in tensione se non abilitati.
- I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile.

#### b) RISCHIO DI NATURA MECCANICA:

Pericoli derivanti dal posizionamento e/o caduta di materiali e/o merci

**FATTORE DI RISCHIO:**

- Carico /scarico e movimentazione di materiale e/o merci
- Materiali per installazione, manutenzione, etc

**MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Attrezzature e materiali utilizzati dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il loro deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne dovrà, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Qualora sia necessario depositare momentaneamente i carichi all'esterno in apposita area riservata, appoggiarli su superfici piane verificando che gli stessi siano stabili e sicuri in modo che non si verifichi il loro rovesciamento, scivolamento o rotolamento.

In caso di rischio di caduta materiali dall'alto si dovrà provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Qualora siano impilate scatole o pallets l'altezza raggiunta non deve essere eccessiva e comunque tale da non comportare rischi di rovesciamento o caduta

Deve essere previsto sempre l'uso di dispositivi di protezione personale antinfortunistico

#### c) SPAZI RISTRETTI O MALAGEVOLI

Si può presentare la necessità di lavori in spazi limitati.

**MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Uso di dispositivi di protezione personale antinfortunistico come scarpe con suola antiscivolo, elmetto, etc.

#### d) POSSIBILITA' DI SCARICA GAS ESTINGUENTE

Si può presentare la necessità di lavori in locali serviti da impianti automatici antincendio a gas estinguente.

**MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Divieto assoluto di emissione di fumi nei locali serviti da impianti automatici antincendio a gas estinguente.

#### **NOTA: MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Svolgere tutte le attività in accordo con il committente, secondo specifiche procedure, nei luoghi interessati dalle installazioni, configurazioni manutenzioni, etc.

Prima di intraprendere qualsiasi intervento/attività, concordare con il committente le relative modalità esecutive (accessi, percorsi da seguire, luogo per accatastamento temporaneo del materiale da sostituire o da installare, ecc.). In caso di contemporaneità con attività del personale di Viva Servizi (o altre ditte) coordinare l'intervento affinché sia possibile garantirne l'allontanamento dalla zona di svolgimento delle attività. Si riportano di seguito alcune esempi:

- in caso di scarico merci, la ditta deve adoperarsi per non far transitare o sostare il personale in prossimità di materiali depositati
- In caso di installazioni di apparati concordare luogo e modalità di installazione prima di procedere con l'attività. Si comunica che l'aliquota per la sicurezza, non assoggettabile a ribasso d'asta, è pari a (barrare una delle due)

<input checked="" type="checkbox"/> Euro 5.000 (vedi allegato per l'elenco delle voci che concorrono all'importo)	<input type="checkbox"/> Euro 0 (le misure di prevenzione e le prescrizioni del DUVRI non comportano spese aggiuntive per l'appaltatore)
---	--

**Il presente DUVRI dovrà essere condiviso ed accettato dall'Appaltatore con la sottoscrizione del modello MH.AD**

Ancona, 25.11.2022

**Responsabile**  
**(Ente Richiedente Interno)**  
 Area Informatica  
 Lara Franchini

**Datore di Lavoro**  
 (Dott. Moreno Clementi)

*\* Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente Viva Servizi S.p.A. anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; lo stesso DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del Committente.*