


DECISIONE DI CONTRARRE

<p>VISTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36; • Il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 (<i>Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte</i>); • Il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il perfezionamento dei "contratti sotto soglia" settori speciali artt. 35 e 36 D.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.– (deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020), per quanto applicabile; 	
<p>SI DISPONE</p>	
<p>di avviare la seguente procedura di affidamento:</p>	
Oggetto	Fornitura affidamento diretto urgente per mantenimento corretto funzionamento sistema disinfezione loc. Grotte e Vallina di Fabriano
R.D.A.	10091342
CPV	31515000 - 9
Tipo appalto	Fornitura
Settore	ACQUA POTABILE – N.O. Impianti Ovest
Suddivisione in lotti	no
Area proponente	U.O. Acqua Portabile – N.O. Impianti Ovest
R.U.P.	Ing. Giacomo Balzani 
Importo a base di gara / importo affidamento	L'importo complessivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari a € 1.956,00 oltre IVA.
Durata	Il contratto avrà la durata massima di30gg.....
Valore massimo stimato dell'affidamento ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023	Il valore massimo stimato dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023, è di € 1.956,00 oltre IVA
Modalità di affidamento	Affidamento diretto alla Ditta Massimiliano Marini SRL di Fano – VIA STRADA STATALE ADRIATICA NORD 115 61032 - C.I.A.F- P.IVA IT02205170414
Note/Motivazioni	A seguito di malfunzionamento dell'impianto di sistema disinfezione loc. Grotte e Vallina di Fabriano, risultata necessaria manutenzione per Grotte impianto UV700 plus 39W 3 lampade e, per Vallina, 1 quadro comando per impianto UV 80/2. L'intervento di manutenzione risultava urgente dal fatto che la potabilità dell'acqua in tali località non era garantita senza il corretto funzionamento degli impianti UV in questione. Contattata la Ditta Massimiliano Marini SRL di Fano (PU), si è dimostrata prontamente utile con fornitura in tempi brevi della strumentazione per l' adeguamento impianti.

Ancona, 14/ 12 / 2023

VIVA SERVIZI S.P.A.

Viva servizi s.p.a.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Moreno Clementi)

